



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова. д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ульяновск,
ул. Матросова, 24а
(место составления акта)

“ 11 ” мая 20 16 г.
(дата составления акта)
16⁰⁰
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 12-613-05-16-028-П**

По адресу/адресам: Ульяновская обл., Инзенский р-н, с. Оськино, пл. Труда, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского Управления
Ростехнадзора от 23.03.2016 г. № 240-ру.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого образовательного учреждения Оськинской средней школы (МКОУ
Оськинская средняя школа) ИНН 7306003114.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С 09 час 00 мин 11 апреля 2016 года до 16 час 00 мин 11 мая 2016 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Директор МКОУ Оськинской средней школы Коткин Иван Михайлович 29.03.16 г. 11³⁰ ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Выюнов Павел Сергеевич - государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Оськинской средней школы Коткин Иван Михайлович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Нарушения требований энергетической безопасности			
1.	Паспорта (или журналы) на средства измерений и учета электрической энергии отсутствуют	п.2.11.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	директор Коткин И.М.
2.	Техническим руководителем не определён персонал осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии	п. 2.11.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	директор Коткин И.М.
3.	На средстве учета электрической энергии (счетчике) в детском саду отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	п. 2.11.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	директор Коткин И.М.
4.	Паспорта на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок отсутствуют	п. 2.9.11. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	директор Коткин И.М.
5.	На тепловом щите в здании школы отсутствует надпись о назначении прибора учета	п. 2.9.16. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	директор Коткин И.М.
6.	Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов на вводе в здание школы.	п. 9.1.2 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	директор Коткин И.М.
7.	Не проводится контроль за техническим состоянием тепловой изоляции трубопроводов в котельной детского сада (отсутствует тепловая изоляция).	п. 2.5.1 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115	директор Коткин И.М.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора от 23.03.2016 г. № 240-ру.
2. Предписание № 12-613-05-16-028-П от 11.05.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС



П.С. Вьюнов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ Оськинской средней школы Коткин Иван Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” мая 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)